

Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen

Leistungskennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1-jährl.	3-jährl.	bei Bedarf	

1	0	0	0	Sicherheitsbeleuchtung				
1	0	0	1	Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100	X			bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren
1	0	0	2	Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838		X		
1	0	0	3	Jede Leuchte und jedes hinterleuchtete Zeichen über seine volle Betriebsdauer prüfen. Während dieser Dauer müssen alle Leuchten und Zeichen geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie vorhanden sind, sauber sind und richtig funktionieren	X			
1	0	0	4	Prüfung der Batterien nach DIN EN 50272-2 (VDE 0510-2) und ggf. Austausch	X			
1	0	0	5	Prüfung aller Einstellwerte sowie Kapazitätstest der Anlage	X			